

Декларация принята для контроля

27

день

02

месяц

2017

год

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС»

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Зарегистрирована за №

(Ф.И.О., должность работника организации, осуществляющей водоотведение, подпись)

Вид документа (нужное отметить):

ПЕРВИЧНЫЙ	V
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ	

Вход. № 108-ТС
27.02.2017 г.
подпись Т.Семел

ДЕКЛАРАЦИЯ

о составе и свойствах сточных вод на 20 17 год

(с приложением на 1 листе)

1. Полное и сокращенное наименование абонента Акционерное общество «Щелково Агрохим» (АО «Щелково Агрохим»)
2. Фактический адрес объекта 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.2
3. Реквизиты договора, на основании которого осуществляется водоотведение: договор № ВО-15/ТС-17
от 01.01.2017 г.
4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя абонента Каракотов Салис Добаевич – генеральный директор
Ф.И.О. (полностью), должность, доверенность лица, уполномоченного на подписание по доверенности Дёмин Владимир Вадимович – первый заместитель генерального директора, доверенность №3010 от 06.05.2016 г.
Контактный телефон (495) 745-05-51
5. Код организации по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 20.20

Виды деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

6. Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента согласно таблице

№ п/п	Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод		
	Наименование вещества или показателя	Единица измерения	Фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента
Выпуск № 1 (корпус 305 ККК 655)			
1.	ХПК	мг/дм ³	165,0
2.	Азот общий	мг/дм ³	30,5
3.	Сульфаты	мг/дм ³	320,0
4.	Хлориды	мг/дм ³	160,0
5.	Железо	мг/дм ³	2,6

№ п/п	Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод		
	Наименование вещества или показателя	Единица измерения	Фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента
6.	Водородный показатель (рН)	единиц	8,3
7.	Летучие органические соединения (ЛОС)	мг/дм ³	1,0
Выпуск № 2 (корпус 305 ККК 512)			
1.	ХПК	мг/дм ³	60,0
2.	Азот общий	мг/дм ³	1,0
3.	Сульфаты	мг/дм ³	300
4.	Хлориды	мг/дм ³	47
5.	Железо	мг/дм ³	1,7
6.	Водородный показатель (рН)	единиц	8,8
7.	Летучие органические соединения (ЛОС)	мг/дм ³	0,1
Выпуск № 3 (корпус 149 ККК 861)			
1.	ХПК	мг/дм ³	500,0
2.	Азот общий	мг/дм ³	12,0
3.	Сульфаты	мг/дм ³	300,0
4.	Хлориды	мг/дм ³	100,0
5.	Железо	мг/дм ³	0,5
6.	Водородный показатель (рН)	единиц	8,0
7.	Летучие органические соединения (ЛОС)	мг/дм ³	≤ 0,1
Выпуск № 4 (корпус 115 ККК 947А)			
1.	ХПК	мг/дм ³	300,0
2.	Азот общий	мг/дм ³	39,4
3.	Сульфаты	мг/дм ³	220,0
4.	Хлориды	мг/дм ³	101,2
5.	Железо	мг/дм ³	1,5
6.	Водородный показатель (рН)	единиц	8,0
7.	Летучие органические соединения (ЛОС)	мг/дм ³	1,2
Выпуск № 5 (корпус 115 ККК 491А)			
1.	ХПК	мг/дм ³	8,9
2.	Азот общий	мг/дм ³	3,5
3.	Сульфаты	мг/дм ³	130,0
4.	Хлориды	мг/дм ³	47,0
5.	Железо	мг/дм ³	4,5
6.	Водородный показатель (рН)	единиц	8,9
7.	Летучие органические соединения (ЛОС)	мг/дм ³	1,0
Выпуск № 6 (корпус 311А ККК 528Г)			
1.	ХПК	мг/дм ³	70,0
2.	Азот общий	мг/дм ³	7,0
3.	Сульфаты	мг/дм ³	400,0
4.	Хлориды	мг/дм ³	58,0
5.	Железо	мг/дм ³	4,4
6.	Водородный показатель (рН)	единиц	9,0
7.	Летучие органические соединения (ЛОС)	мг/дм ³	0,1
Выпуск № 7 (корпус 22 ККК 988)			
1.	ХПК	мг/дм ³	43,0
2.	Азот общий	мг/дм ³	1,5

№ п/п	Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод		
	Наименование вещества или показателя	Единица измере- ния	Фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента
3.	Сульфаты	мг/дм ³	350,0
4.	Хлориды	мг/дм ³	26,0
5.	Железо	мг/дм ³	0,4
6.	Водородный показатель (рН)	единиц	6,0
7.	Летучие органические соединения (ЛОС)	мг/дм ³	0,1

Примечание.

1. Значение фактической концентрации i-го загрязняющего вещества или фактического показателя сточных вод абонента определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

2. Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод характеризуют состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и значения которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации. Фактические концентрации могут содержать превышения максимально допустимых значений показателей и концентраций по перечню, приведенному в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Указанный перечень загрязняющих веществ не может предусматривать вещества и микроорганизмы, запрещенные к применению и (или) сбросу в централизованную систему водоотведения.

3. Наличие локальных очистных сооружений Не имеется

4. Год постройки локальных очистных сооружений —

5. Состав локальных очистных сооружений —

6. Среднесуточный фактический объем отводимых сточных вод за истекший календарный год 40,5 м³/сут.

К декларации прилагаются:

копия доверенности лица, уполномоченного на подписание декларации по доверенности (приложение № 1).

Срок действия декларации:

(заполняется по заявке абонента на срок не менее одного года)

Начало "24" 02 20 17 г.

Окончание "—" — 20 — г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Представитель абонента Первый зам. генерального директора Ф.И.О. Демин В.В.

Подпись _____

Дата _____

М.П.

